



BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY

Tárgy: aeroszolos tűzoltó generátorok forgalomba
hozatali engedélyezési ügye
Ügyintéző: Szabados László tű. alezredes
Tel. szám: 06/1 469-4297

HATÁROZAT

A Fire Pro Hungary Kft. (2013 Pomáz, Árpád fejedelem út 14.) kérelmére a FirePro Systems Ltd. (CY-3076 Limassol, Koumandarias & Spyrou Araouzou str. 6.) által gyártott

FP-20SE, FP-20T, FP-20TH, FP-40S, FP-40T, FP-80S, FP-80T, FP-100S, FP-200M, FP-200S, FP-500S, FP-500M, FP-1000M, FP-1200, FP-1200S, FP-1200T, FP-1200TS, FP-2000, FP-2000S, FP-2000T, FP-2000TS, FP-3000, FP-3000S, FP-3000T, FP-3000TS, FP-4200T, PF-4200TS, FP-5700, FP-5700S, FP-5700T, FP-5700TS aeroszolos tűzoltó generátorok,

FP-100 EX, FP-200 EX, FP-500 EX, FP-1200 EX, FP-2000 EX, FP-3000 EX, FP-4200 EX, FP-5700 EX robbanásveszélyes területek védelmére alkalmas aeroszolos tűzoltó generátorok,

FPC-4R, FPC-5, BTA oltásindító modulok

(a továbbiakban: termékek) forgalmazását és beépített tűzoltó berendezésként történő alkalmazását

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1. a termékek személyek által bejárható és nem bejárható zárt terek védelmére alkalmazhatóak,
2. a termékek nem alkalmazhatóak
 - menekülési utakon,
 - automatikus indítás esetén ott, ahol nem lehet elhagyni a területet a generátorok indulása előtt,
 - szabad területi tűzoltáshoz,
3. személyek által is bejárható terek „teljes elárasztása” esetén, a helyiség bejárata közelében az oltórendszer működésével kapcsolatosan figyelmeztető és tájékoztató jelöléseket kell elhelyezni, továbbá az aeroszolos tűzoltó generátorok indításának tiltására blokkoló kapcsolót kell felszerelni,
4. az aeroszolos tűzoltó generátorok tervezését, szerelését, üzemeltetését, karbantartását a Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése című Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, a CEN/TR 15276-2 (Beépített tűzoltó berendezések. Kondenzált aeroszolt használó tűzoltó rendszerek. Tervezés, telepítés és karbantartás) számú dokumentum, valamint a gyártó aktuális kezelési és műszaki útmutatója szerint kell megvalósítani,
5. a termékek magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani;

6. az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
7. jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol.

Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2024. január 31-ig érvényes.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható.

Az ügyfél a kérelem beadásakor leróta a 3.000,- Ft alapeljárási illetéket, melyen kívül egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra 3 példányban benyújtott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresettel.

A 10.000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előtt a Fire Pro Hungary Kft. (2013 Pomáz, Árpád fejedelem út 14.) kérelmére eljárás indult a FirePro Systems Ltd. (CY-3076 Limassol, Koumandarias & Spyrou Araouzou str. 6.) által gyártott aeroszolos tűzoltó generátorok forgalomba hozatali engedélyezési ügyében.

A kérelmezett termékekre nincs tűzvédelmi, biztonságossági követelmény, ezért a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 13. § (7) bekezdése szerint forgalmazásához a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyre van szükség:

13. § (2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha...

c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

(7) Az (2) bekezdés b) és c) alpontjában meghatározott vizsgálatra a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírásai az irányadók.

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett termék Magyarországon biztonságosan használható, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, a termékek alkalmasak Li-ion akkumulátorok tüzeinek oltására, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén, valamint a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Hatáskörömet a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv.

A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az irányadóak. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Budapest, időbélyegző szerinti napon

BM OKF Főigazgató
névében és megbízásából

Érces Ferenc tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
szolgálatvezető

Kapja: 1. Fire Pro Hungary Kft. (2013 Pomáz, Árpád fejedelem út 14.)
2. Irattár

Cím: 1149 Budapest, Mogoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4292 Fax: +36(1) 469-4350

E-mail:

