

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011-es, építési termékekre vonatkozó EU-rendelet alapján

1. Egyedi termékazonosító kód(ok): CWST
2. Típuszám(ok):
- | | |
|------------|---|
| CWST-RW-YY | Piros ház / átlátszó lencse / fehér LED |
| CWST-WW-YY | Fehér ház / átlátszó lencse / fehér LED |
| CWST-RR-YY | Piros ház / átlátszó lencse / piros LED |
| CWST-WR-YY | Fehér ház / átlátszó lencse / piros LED |

Az YY a felszerelési opciót jelöli:

- S5 = alacsony aljzat (normál felszerelés)
- S6 = alacsony aljzat (először szerelés)
- W5 = mély aljzat (normál felszerelés)
- W6 = mély aljzat (először szerelés)

Jóváhagyott tartozékok

- CSW/CSR 19 mm-es alacsony hátsó doboz – fehér/piros
- CWW/CWR 45 mm-es mély hátsó doboz – fehér/piros

Leírás: Hagyományos jeladó

3. Tervezett használat: Épületekben és épületek körül telepített tűzjelző és tűzriasztó rendszerek

4. Gyártó: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Egyesült Királyság

5. Forgalmazó cég: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Egyesült Királyság

6. Értékelési rendszer: 1. rendszer

7. Felelős szerv: BRE Global Ltd

Felelős szerv száma: 2831

EC-tanúsítványszám(ok) 2831-CPR-F0257 – CWST-*W modellek
2831-CPR-F0258 – CWST-*R modellek

8. Európai műszaki értékelési hivatkozás: Nem alkalmazható

9. Bejelentett teljesítmény:

EN 54-23: Tűzjelző és tűzriasztó rendszerek – Vizuális riasztóeszközök		
Záradék	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
4.2.1	Működés időtartama	Megfelelt
4.2.2	Külső vezetőanyagok biztosítása	Megfelelt
4.2.3	Anyagok tűzveszélyessége	Megfelelt
4.2.4	Házbédelem	Megfelelt – IP21C
4.2.5	Hozzáférés	Megfelelt
4.2.6	Gyártó módosításai	Megfelelt
4.2.7	Helyszíni viselkedési beállítások	Megfelelt
4.2.8	Követelmények szoftvervezérelt eszközökhöz	Megfelelt
4.3.1	Lefedett térfogat	Megfelelt – W és C kat.
4.3.2	Fénykibocsátás váltakozása	Megfelelt
4.3.3	Minimális és maximális effektív fényerősség	Megfelelt
4.3.4	Fény színe	Megfelelt
4.3.5	Fény időbeli mintázata és villogás gyakorisága	Megfelelt



4.3.6	Jelölés és adatok	Megfelelt
4.3.7	Szinkronizálás (opció követelményekkel)	Megfelelt
4.4.1	Ellenállás hőmérsékletnek	Megfelelt
4.4.2	Ellenállás nedvességnek	Megfelelt
4.4.3	Ellenállás ütődéseknek és rezgésnek	Megfelelt
4.4.4	Korrozióállóság – kén-dioxid (SO ₂) -korrózió (tartósság)	Megfelelt
4.4.5	Elektromos stabilitás – EMC, immunitás (üzemi)	Megfelelt

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megegyezik a 9. pontban szereplő bejelentett teljesítménnyel. A jelen teljesítménynyilatkozat kibocsátása a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történt

Aláírta és nevében: KAC Alarm Company Ltd

Név: Russull Mcnamara

Beosztás: Telephelyi vezető

Kibocsátás kelte és helye: Redditch, 2017. december 7.